




PLANTA BAIXA  
ESC 1:50




PLANTA BAIXA  
ESC. 1:25




CORTE  
ESC. 1:25



PLANTA BAIXA  
ESC. 1:25



CORTE  
ESC. 1:25



PLANTA BAIXA  
ESC. 1:25

Lista de Materiais	
Caixas de Passagem	
Caixa de Gordura simples	1 pç
CG - 30 cm	1 pç
Caixa de inspeção de esgoto sifonada	3 pç
PVC Acessórios	
Sifão de copo p/ pia e lavatório	4 pç
1" - 1 1/2"	1 pç
Sifão flexível c/ Adaptador	1 pç
1 1/2" - 1 1/2"	1 pç
Válvula p/ lavatório e tanque	3 pç
1"	1 pç
Válvula p/ pia	1 pç
1"	1 pç
Válvula p/ tanque	1 pç
1 1/2"	1 pç
PVC Esgoto	
Cap	1 pç
100 mm	1 pç
Curva 90 curta	2 pç
40 mm	1 pç
Joelho 45	1 pç
40 mm	1 pç
Joelho 90	2 pç
100 mm	3 pç
40 mm	2 pç
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário	2 pç
40 mm - 1 1/2"	2 pç
Junção simples	3 pç
100 mm - 50 mm	3 pç
Tubo rígido c/ ponta lisa	28.38 m
100 mm - 4"	1.50 m
150 mm - 6"	8.84 m
40 mm	3.26 m
50 mm - 2"	2 pç
Tê 45	2 pç
40 mm	2 pç
Unidades de tratamento	
Alça	1 pç
Ferro	1 pç
Argamassa	0.17 m³
Argamassa	0.26 m³
Brita	0.69 m³
n°4	1 pç
Concreto	1 pç
Concreto	1 pç
Tampa	1 pç
Hermética	1 pç
PVC Acessórios	
Greisha redonda p/ cx sifo e ralo seco	2 pç
100 mm	2 pç
Ralo corpo sifonado cilíndrico	2 pç
100x40mm	2 pç
PVC Esgoto	
Joelho 45	1 pç
50 mm	1 pç
Joelho 90	4 pç
50 mm	4 pç
Tubo rígido c/ ponta lisa	6.06 m
50 mm - 2"	2 pç
Tê sanitário	2 pç
50 mm -50 mm	2 pç
Terminal de ventilação	2 pç
50 mm	2 pç

Tanque séptico TANQUE SÉPTICO (TERREO)			
Habituação:			
Tipo de habitação	Número de contribuintes (N)	Contribuição diária de despejos (Litros/pessoa.dia)	Contribuição total (Litros/dia)
Cinemas, teatros e locais de curta permanência	10	2	20
Total			20

Tipo de habitação	Contribuição diária de lodo fresco (Litros/pessoa.dia)	Contribuição total de lodo fresco (Litros/dia)
Cinemas, teatros e locais de curta permanência	0.02	0.2
Total		0.2

Dados Adicionais:			
Tempo de detenção de despejos (dias)	Intervalo entre Limpezas (anos)	Temperatura média do mês mais frio (°C)	Taxa de acumulação de lodo (dias)
1	2	15	105

Dimensões:					
Volume útil calculado (m³)	Volume útil efetivo (m³)	Formato do filtro	Diâmetro (m)	Profundidade útil (m)	Número de câmaras
1.141	1.24643	Circular	1.15	1.2	Camara única

Filtro anaeróbio FILTRO (TERREO)			
Habituação:			
Tipo de habitação	Número de contribuintes (N)	Contribuição diária de despejos (Litros/pessoa.dia)	Contribuição total (Litros/dia)
Cinemas, teatros e locais de curta permanência	10	2	20
Total			20

Dados Adicionais:							
Temperatura do mês mais frio: 15°C							
Tempo de detenção hidráulica: 1 dias							
Dimensões:							
Volume útil calculado (m³)	Volume útil efetivo (m³)	Formato do filtro	Diâmetro (m)	Altura total do leito (m)	Altura do fundo falso (m)	Altura do vão (m)	Altura da calha (m)
1	1.03908	Circular	1.05	1.2	0.6	0.3	0.05

Legenda	
	Caixas Inspeção Esgoto Sifonada
	Caixas de Gordura
	Cap
	Joelho 45
	Joelho 90- coluna
	Junção simples
	Lavatório com sifão
	Pia com Sifão 40mm
	Ralos pluviais
	Ramais de Ventilação
	Te 45
	Vaso Sanitário c/ J90°

AMURES		ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO SERRANA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO - SC		01/01	
ASSESSORIA TÉCNICA		OBRA:	
PROJETO:	Elisiane Grudtner CAU A17366-8	Projeto de Reforma da Secretaria de Turismo Projeto Sanitário	
PREFEITO:	Vilmar José Neckel	Planta Baixa Detalhes Lista de Materiais Legenda	
DESENHO:	Mariane de M Mota	Escala:	DATA:
		Indicada	09/2020